



- 1 – ролик транспортный (устанавливается в трансформаторах мощностью 250 кВ·А и по заказу потребителя в трансформаторах мощностью 160 кВ·А);
- 2 – зажим заземления;
- 3 – пробка сливная;
- 4 – бак*;
- 5 – табличка;
- 6 – маслоуказатель;
- 7 – ввод НН;
- 8 – ввод ВН;
- 9 – гильза термометра;
- 10 – серьга для подъема трансформатора;
- 11 – переключатель;
- 12 – патрубок для заливки масла;
- 13 – пробивной предохранитель (устанавливается по заказу потребителя).